



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí  
Velké náměstí 114/3  
pracoviště Budovcova 207/6  
397 19 PÍSEK

Č. j.: ZP01/2013/00946/3/NC

V Písku dne 07.03.2013

Vyřizuje: Ing. Naděžda Černická / tel: 382 330 653



# ROZHODNUTÍ

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm.d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané dne 9.1.2013 a výsledku vodoprávního řízení vydává žadateli:

Název : **Obec Záhoří**  
Identifikační číslo: **00250244**  
Sídlo : **Záhoří čp. 8, 398 18 Záhoří**  
CZ-NACE **841100**

### povolení

**podle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona**, a to k provedení stavby vodního díla „**Vodovodní přivaděč pro obec Kašina Hora**“ dle projektu zpracovaného Josefem Břečkou (ČKAIT 0101630) v 02/2012.

Stavba řeší výstavbu :

- vodovodního přivaděče pro obec Kašina Hora (místní část Obce Záhoří) s napojením na realizovaný vodovodní přivaděč do obce Jamný, kde byla provedena odbočka a dále s napojením na stávající vodovod v Kašině Hoře před objekty VOD Dolní Záhoří. Přívodní řad bude z IPE potrubí 63/5 mm, v délce 766 m.

Stavba bude realizována na pozemcích:

- v k.ú. Horní Záhoří dle KN p.č.: 712/35 a 973/3;

- v k.ú. Kašina Hora dle KN na p.č.: 958/4, 190/14, 958/10, 190/20, 187/10, 187/1, 187/6, 187/5, 187/4, 10/1, 10/6 a 187/2;

Orientační údaje o umístění stavby :

- obec - Záhoří [550027], kraj Jihočeský

- č.h.p. 1-07-05-010

- dle souřadnic XY : začátek 1122502, 767897;  
konec 1121845, 767846;

Účel vodního díla – vodovod pro veřejnou potřebu - ve smyslu platného znění zák.č. 274/2001 Sb. pro místní část obce Záhoří – Kašinu Horu.

Pro provádění stavby vodního díla se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto povinnosti a podmínky :

**1)** Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, zpracované Josefem Břečkou (ČKAIT 0101630) v 02/2012.

**2)** Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

**3)** Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny.

Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Upozorňujeme zejména na vedení - E.ON Česká Republika s.r.o. ( el. vedení i VTL plynovod, Telefonica Czech Republic, a.s., ČEPRO a.s., aj.

Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska správců podzemních vedení, pokud by pozbyly platnost.

**4)** O provádění prací bude stavebník v předstihu písemně informovat uživatele okolních nemovitostí a zajistí trvalý přístup do jejich nemovitostí. V případě nutnosti omezení příjezdu při provádění prací v jednotlivých fázích výstavby bude toto omezení na nezbytně nutnou dobu a bude projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí minimálně 15 dnů předem.

**5)** Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.

**6)** Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.8.2013.

**7)** Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.

**8)** Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.

**9)** S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák.č. 185/2001 Sb. Výkopový materiál bude použit zpět do výkopu a na urovnání terénu, k recyklaci – Rekultivace Písek, příp. na skládku Vydlaby.

**10)** Při provádění stavby nesmí být poškozena stávající vzrostlá zeleň. Pokud by vyvstala nutnost výjimečného odstranění zeleně, je to možné pouze na základě povolení, vydaného příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Toto rozhodnutí není rozhodnutím povolujícím odstranění stromů ani náletové vegetace.

**11)** Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky E.ON ČR, s.r.o. ze stanoviska zn. M18391-Z051202595 ze dne 31.1.2012 a zn. 690/12 ze dne 26.1.2012, Telefonica čj. 65108/12 ze dne 16.4.2012 a ČEPRO a.s. čj. S1-2/70/12 ze dne 4.4.2012.

**12)** Dotčené pozemky výstavbou budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu.

**13)** Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 platného znění stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady uvedené v § 7c vyhl.č.432/2001 Sb. Stavebník zajistí provedení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.

K prohlídkám provedeního křížení přizve stavebník správce sítě vždy před záhozem !  
Zápisy o kříženích budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

K žádosti stavebník dále doloží protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, doklad o

proplachu a dezinfekci vodovodu, zápis o předání a převzetí stavby, aj.  
Dále bude předloženo geodetické zaměření trasy vodovodu, ze kterého bude patrné, že stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení.

## Odůvodnění

Stavebník – Obec Záhoří, požádal dne 9.1.2013 o stavební povolení vodního díla – stavby „Vodovodní přivaděč pro obec Kašina Hora“ dle projektu zpracovaného Josefem Břečkou (ČKAIT 0101630) v 02/2012. Stavba řeší výstavbu vodovodního přivaděče pro obec Kašina Hora ( místní část Obce Záhoří) s napojením na realizovaný vodovodní přivaděč do obce Jamný, kde byla provedena odbočka a dále s napojením na stávající vodovod v Kašině Hoře před objekty VOD Dolní Záhoří. Přívodní řad je navržen z IPE potrubí 63/5 mm, v délce 766 m.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly předloženy zejména následující podklady:

- projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem
- rozhodnutí o umístění stavby – MěÚ Písek, odbor V a ÚP– čj. Výst.156812640/0/2012/Še-5 ze dne 14.6.2012
- souhlas dle § 15 odst.2 stavebního zákona – MěÚ Písek– čj.Výst./425031975/0/2012/Še-2 ze dne 31.10.2012
- závazné stanovisko KHS – zn. 26995/2012/HOK.PI ze dne 4.12.2012
- dokladová část, obsahující potřebná vyjádření včetně stanovisek správců sítí

K podané žádosti, odbor životního prostředí Městského úřadu Písek jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad opatřením čj. ZP01/2013/00946/2/NC ze dne 5.2.2013 oznámil zahájení řízení a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námítky či připomínky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona a zahrnuje stavebníka, vlastníky pozemků, na kterých bude stavba prováděna, vlastníky sousedních pozemků, kteří by mohli být prováděním stavby přímo dotčeni a vlastníky podzemních a nadzemních sítí na předmětných pozemcích.

Zahájení řízení bylo oznámeno v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona tak, že po stanovenou dobu bylo zveřejněno na úředních deskách MěÚ Písek a OÚ Záhoří v písemné i elektronické podobě formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu liniovou a řízení s velkým počtem účastníků řízení.

K oznámení o zahájení řízení ve stanovené lhůtě nebyly zaslány žádné připomínky ani námítky. Dříve vznesené požadavky byly zahrnuty již do projektové dokumentace a do podmínek tohoto rozhodnutí.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněným vodním zákonem a je v souladu se zájmy chráněným vodním zákonem, v souladu s veřejnými zájmy – bude sloužit jako vodovod pro veřejnou potřebu v této místní části obce Záhoří. Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům, a je tedy možné vydat stavební povolení. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Miloslav Šatra  
vedoucí odboru životního prostředí  
v z. Ing. Naděžda Černická  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník :

a) účastníci řízení :

- stavebník – Obec Záhoří – *do DS*
- ostatní : ( jako řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou)
  - vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
  - vlastníci inženýrských sítí v zájmovém území
  - vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být stavbou vodovodu přímo dotčeni

b) dotčené orgány a ostatní na vědomí:

- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- KHS ÚP Písek – *do DS*
- OÚ Záhoří - *do DS* - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- MěÚ Písek- odbor VV - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- evidence – PV – DV - *do DS*
- vlastní – do spisu

*Doručení veřejnou vyhláškou:*

*V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.*

*Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.*

*Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.*

Úřední deska Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 12.3.2013 .....

Sejmuto : 28.3.2013 .....

Elektronická deska Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 12.3.2013 .....

Sejmuto : 28.3.2013 .....

Úřední deska OÚ Záhoří

Vyvěšeno: 12.3.2013 .....

Sejmuto : 28.3.2013 .....

Elektronická deska OÚ Záhoří

Vyvěšeno: 12.3.2013 .....

Sejmuto : 28.3.2013 .....